

CRITERIA OPPERVLAKTEBEOORDELING METSELWERK

info 37

Alleen de STABU-standaard en de Uitvoeringsrichtlijn metselwerk constructies geven eisen ten aanzien van voegen en de vlakheid van met metselmortel gemetselde constructies. Metselwerk waaraan normale visuele eisen worden gesteld vallen in groep 3.

| Beoordelingsaspect | Groep 1 | Groep 2 | Groep 3 | Groep 4 |
|--|--|--------------------------------|--|---------------------------------|
| Stootvoegen (t.o.v. de voorgeschreven voegbreedte) | Toegestane afwijking ten hoogste ± 2 mm ^{*)} | Geen eisen | Toegestane afwijking ten hoogste ± 3 mm ^{*)} | Geen eisen |
| Lintvoegen (t.o.v. de voorgeschreven voegdikte) | Toegestane afwijking ten hoogste ± 2 mm/m ^{*)} | Geen eisen | Toegestane afwijking ten hoogste 3 mm/m ^{*)} | Geen eisen |
| Lintvoegen (lengterichting; gemeten over de bovenkant steen/blok/element) | Over een lengte van 2 m is de afwijking t.o.v. een rechte lijn 2 mm/m met een maximum van 8 mm ^{*)} | Geen eisen | Over een lengte van 2 m is de afwijking t.o.v. een rechte lijn 3 mm/m met een maximum van 8 mm ^{*)} | Geen eisen |
| Vlakheid: Maximaal toelaatbare maatafwijking bij een onderlinge afstand tussen de meetpunten van: | 1 m 4 m 10 m 15 m | 3 mm 8 mm 12 mm 13 mm | 3 mm 9 mm 12 mm 15 mm | 4 mm 10 mm 15 mm 20 mm |

**) Aanvulling: Bij deze tolerantie dient opgeteld te worden de tolerantie vermeld in de steenspecificatie.*

Omschrijving groepen:

Groep 1: metselwerk met metselmortel, schoon metselwerk, waaraan hoge visuele eisen worden gesteld;

Groep 2: metselwerk met metselmortel, naderhand afgewerkt metselwerk, waaraan hoge eisen worden gesteld in verband met latere afwerkingen, zoals stucadoorswerk;

Groep 3: metselwerk met metselmortel, schoon metselwerk, waaraan normale visuele eisen worden gesteld;

Groep 4: metselwerk met metselmortel, vuil metselwerk, waaraan geen visuele eisen worden gesteld.
Bron: STABU standaard, hoofdstuk 22 en BKB publicatie nr. PBL0357/98

Velp, 2009

KNB en door deze ingeschakelde derden betrachten hun uiterste best en de grootst mogelijke zorgvuldigheid om tot een in alle opzichten toereikende dienstverlening te komen. Het is desondanks altijd denkbaar dat sprake kan zijn van een ommissie, een gebrek en/of een onnauwkeurigheid, onjuistheid of onvolledigheid in een advies of product. KNB alsmede de door deze ingeschakelde derden aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid voor welke schade ook die daarvan het gevolg is, zou kunnen zijn of geacht wordt te zijn.